



Dnr. KS-2024-0240-820

§ 152

INVESTERINGSÄSKANDE – RENINGSVERK SIMHALL

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktige föreslås anvisa medel för nytt reningsverk i simhall med 1 500 000 kr från kommunfullmäktiges investeringsram.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Reningsverket i simhallen kommer att behöva bytas ut då det börjar vara svårt att få tag på reservdelar. Reningsverk av den sort som finns till simhallen idag, diatomit, är ett av få som finns kvar i hela landet. Det medför även att vi har svårigheter att möta arbetsmiljölagar och miljökrav. Idag har de flesta simhallar trycksandfilter.

En simhall i drift är viktig för hela kommunens invånare sett ur ett folkhälsoperspektiv, men främst för barn och fritidsaktiviteter. Skolan måste också kunna genomföra simundervisning där studieplanen kräver att elever måste kunna simma 200 meter för att få godkänt i idrott. Om inte investeringen genomförs kommer inte simhallen att vara i drift vid eventuellt haveri.

ÅTERRAPPORTERING

Efter utförd investering

BESLUTSUNDERLAG

Protokoll AU 241022 § 114

Tjänsteskrivelse 241014

Investeringsäskande reningsverk simhall